



RICHTLIJNEN PARKEERGEBOUWEN

In parkeergebouwen met een totale oppervlakte groter dan 250m² dient een beveiligingstype uitgevoerd te worden opgenomen in de richtlijnen voor parkeergebouwen. Deze oppervlakte wordt echter vergroot tot 625m² op voorwaarde dat geen enkel punt van het parkeergebouw zich verder dan 45m van de ingang van het parkeergebouw bestemd voor de tussenkomst van de brandweer bevindt.

EVACUATIEVERLICHTING

De evacuatieverlichting moet de evacuatiewegen voldoende verlichten en eveneens gedurende de nodige evacuatie tijd (tenminste 1 uur) toelaten dat een vlotte toegang tot de evacuatiewegen verzekerd is. De verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond ten minste 0,5 lx (lux) bedragen voor omgevingsverlichting, 1 lx op de as van de vluchtweg en 5 lx op de gevaarlijke plaatsen, zoals het kruisen van gangen, trappen, richtingsverandering (KB van 7.7.1994 tot vaststelling van de basissnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de norm EN 1838) voor wat de evacuatieverlichting betreft.

BRANDETECTIE VOLGENS DE GELDENDE NORMEN

NIVEAU -1
SCHAAL 1/100