



Niveau -1
schaal 1/100

De evacuatieverlichting moet de evacuatiewegen voldoende verlichten en eveneens gedurende de nodige evacuatie tijd (tenminste 1 uur) toelaten dat een vlotte toegang tot de evacuatiewegen verzekerd is.
De verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond ten minste 0,5 lx (lux) bedragen voor omgevingsverlichting, 1 lx op de as van de vluchtweg en 5 lx op de gevaarlijke plaatsen, zoals het kruisen van gangen, trappen, richtingsverandering (KB van 7.7.1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de norm EN 18338) voor wat de evacuatieverlichting betreft.

PARKING COMPARTIMENT 576m2
NIVEAU VLOER KELDER 3,0 M ONDER MAAVELD
BIJLAGE 7 :
1 ENKELE UITGANG IS VOLDOENDE INDIEN GEEN ENKEL PUNT VAN HET PARKEERGEBOUW ZICH OP MEER DAN 30M VAN DE TOEGANG TOT DE UITGANG BEVINDT. HIERIN WORDT UITGANG GEDEFINIËRD ALS ZIJNDE EEN BINNENTRAPPENHUIS CONFORM PUNT 4.2 VAN BIJLAGE 2/1 LAAGBOUW

