



PLAN +2

SCHAAL 1/100

De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de NBN L 13-005 (fotometrische en colorimetrische voorschriften) en C 71-100 (installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud) en C 71-598-222 (autonome noodverlichtingstoestellen) de as van de vluchtweg; op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke bestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux. Deze gevaarlijke plaatsen kunnen bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onvoorzien hoogteverschillen in het loopvlak.  
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer automatische stroombron(nen).

De gehele aanvraag valt onder laagbouw bijlage 2, bovenste vloer <10m, alsook onder de algemeen geldende voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 zoals gewijzigd bij koninklijk besluiten van 19 december 1997 en 4 april 2005.

